

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ЛБ68.Н.00029/22

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТСТРОЙ" (АО «МОНОЛИТСТРОЙ»)
Адрес: 141880, РОССИЯ, Область Московская, Г.О. Дмитров, с. Рогачево, ул. Советская, д.36, стр. 9 «Б». ОГРН 1055008701285.
Телефон: +7-495-788-83-06, адрес электронной почты: info@whitehills.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТСТРОЙ" (АО «МОНОЛИТСТРОЙ»)
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:
141880, РОССИЯ, Область Московская, Г.О. Дмитров, с. Рогачево, ул. Советская, д.36, стр. 9 «Б». ОГРН 1055008701285.
Телефон: +7-495-788-83-06, адрес электронной почты: info@whitehills.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Термопанели фасадные товарного знака «White Hills», типов: Т, У, D, U, на основе пенополистирольных плит, плотностью от 20 до 50 кг/м³, с защитно-декоративным финишным покрытием из бетона, толщиной от 12 до 15 мм; общей толщиной от 60 до 550 мм, выпускаемые по ТУ 2244-007-75244702-2016 «Фасадная термопанель «White Hills» с декоративно-защитным финишным слоем». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.41.111
код ТН ВЭД: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1;
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В1;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2;
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол сертификационных испытаний № АПБ-023/03-2022 от 23.03.2022 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/4 действительно до 01.08.2024 г. Акта анализа состояния производства № 01-ДС/28-01/2022 от 03.02.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Хранение термопанелей «WHITE HILLS» в упаковке предприятия-изготовителя проводится в закрытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 65%, при условии защиты от воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.03.2022 по 23.03.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Гречкий

Д.А. Лобаков

005935